

2025年9月1日

富山市長 藤井 裕久 様

富山グリーンフードリサイクル株式会社
代表取締役社長 神永 正美

環境保全対策に関する富山グリーンフードリサイクル株式会社の施設維持管理基準値について夏季測定（7～8月）を行ったので次のとおり報告します。

	項目	施設名	基準値	維持管理値	測定結果	測定日	摘要	
大気	二酸化硫黄	マイクロガスタービン2001	設備規模が規制対象以下により基準値無し	10 ppm	停止中(故障) ppm	-	K値=<0.0006 (K値=0.25以下)	
		マイクロガスタービン2002			<0.1 ppm	7/14	K値=<0.0007 (K値=0.25以下)	
		マイクロガスタービン2003			停止中(故障) ppm	-	K値=<0.0007 (K値=0.25以下)	
		ボイラー			不使用	-		
	二酸化窒素	マイクロガスタービン2001	設備規模が規制対象以下により基準値無し	30 ppm	停止中(故障) ppm	-		
		マイクロガスタービン2002			1.2 ppm	7/14	9:00-11:00	
		マイクロガスタービン2003			停止中(故障) ppm			
		ボイラー			70 ppm	不使用	-	
	硫化水素	脱硫塔	20 ppm	16 ppm	<0.1 ppm	7/14	9:15-9:25	
	アンモニア	脱硫塔	200 ppm	160 ppm	<0.1 ppm	7/14	9:15-9:25	
下水	PH	排水処理設備	5.0~9.0	5.8~8.6	7.3	7/4	9:16	
	BOD	排水処理設備	600 ppm	300 ppm	7 ppm	7/4	9:16	
	SS	排水処理設備	600 ppm	300 ppm	19 ppm	7/4	9:16	
雨水	SS	工場排水溝出口	-	70 ppm	12 ppm	7/4	9:12	
	油分	工場排水溝出口	-	油膜が認められない	<0.5 ppm	7/4	9:12	
騒音	昼間	施設全体	工業専用地域により規制基準無し	朝	65 dB	50 dB	7/11	6:31
	朝夕	バイオガス製造設備		昼	70 dB	56 dB	7/11	10:43
				夕	65 dB	49 dB	7/11	21:10
	夜間	バイオガス製造設備		夜	60 dB	49 dB	7/11	23:21
振動	昼間	施設全体	工業専用地域に	昼	55 dB	41 dB	7/11	10:43
	夜間	バイオガス製造設備	規制基準無し	夜	55 dB	33 dB	7/11	23:21
悪臭	アンモニア	生ゴミ処理棟 排水処理槽 汚泥脱水設備	2 ppm	1↓ ppm	<0.1 ppm	7/4	9:20-9:30	
	臭気	発酵棟 脱臭設備	生活環境に影響が出ないこと	臭気濃度	10↓	<10 -	7/4	9:28
				臭気指数	10↓	<10 -	7/4	9:28

測定者：(株)安全性研究センター